

Visita do dia 21/07/2023

Cliente: Tanka

Consultor(a): Maria Fernanda Brandão

E-mail: mariafernanda@fernandastinchi.com.br

Data: 21/07/2023

Hora: 15:30 até 18:00h

Observações Gerais / Objetivo: Visita técnica para verificação de necessidades de manutenção.

Refeitório de funcionários

- ✓ Geladeiras com muitos pontos de oxidação (ferrugem). Ação corretiva: fazer limpeza da ferrugem e pintura se ainda for possível ou troca do equipamento.



Cozinha quente e área de pré preparo

- ✓ Verificado tomada localizada sobre a fritadeira, sem o espelho de proteção. Ação corretiva: providenciar a instalação do espelho.



- ✓ Geladeira balcão da área de preparo com motor parado. Ação corretiva: providenciar a manutenção do equipamento.



Ilha/ área de pré preparo

- ✓ Evidenciado geladeira balcão parada devido a falha no motor. Ação corretiva: providenciar a manutenção do equipamento.



- ✓ Geladeira balcão com fechamento das portas com travas que geram bastante dificuldade na hora da abertura e fechamento e uma das portas com a gaxeta rasgada. Ação corretiva: providenciar a troca da

gaxeta e verificar uma nova ferramenta para abertura das portas.



- ✓ Lixeira da ilha com tampa quebrada. Ação corretiva: providenciar a troca da lixeira.



- ✓ Papeleira instalada porém sem uso, pois está quebrada. Ação corretiva: oriento verificar se é possível o reparo, ou providenciar a substituição.



Área de circulação

- ✓ Evidenciado bebedouro sem a parte de apoio para os copos e sem identificação de troca do elemento Filtrante.




Câmaras

- ✓ Câmara de resfriado com acúmulo de água no piso devido ao cano que está solto. Já conversei sobre isso com o Fabiano e ele disse que existe um planejamento para o reparo desse problema. Porém estou pontuando para que fique registrado e possa ser acompanhado o processo posteriormente.

Além disso o piso é inadequado, pois é bastante poroso e facilita o acúmulo de água. Esse também deve ser trocado assim que possível.



21 de Julho de 2023.



Maria Fernanda Brandão